

PARECER TÉCNICO – S. A. A. (SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA)

Prot. Viabilidade: 04/02/2022 15:17 106086	Prot. Serviço: 21/02/2022 09:01 010496	SGPE: 00020165/2022
--	--	---------------------

Parecer DEFERIDO ao atendimento do empreendimento (Condomínio Residencial Multifamiliar Linha Batista) quanto ao abastecimento de água potável, condicionado a seguinte ação:

- 1- Ampliação de rede DN 200 com tomada d'água conforme croqui (Rod. Leonardo Bialeck, próximo ao hidrante existente) até a entrada do empreendimento.
- 2- Prever a construção de cisterna para atendimento do consumo médio diário do condomínio.

Considerar pressão disponível de 10 m.c.a. no ponto de instalação do abrigo do hidrômetro.

Material e DN de rede no ponto de tomada d'água: DEFOFO – DN 200, rede na Rod. Leonardo Bialeck, conforme croqui.

Pressão no ponto de tomada d'água: 30 m.c.a.

A edificação será abastecida pelo Sistema Integrado de Abastecimento de Água (SIA) de Criciúma, cuja capacidade de tratamento é de até 1.000 L/s, conforme LAO IMA nº 8273/2018. A capacidade comprometida, considerando a vazão operacional média do sistema em todo o ano de 2021, é de 940,53 L/s.

As orientações para elaboração dos projetos estão descritas no manual de empreendedor, disponível site da CASAN (www.casan.com.br) Orientações ao Usurário à Documentos para Download. Enviar os documentos para aprovação do projeto para o e-mail viabilidades-srs@casan.com.br.

Todos os custos referentes a implantação das condicionantes ocorrerão por conta do empreendedor. Este parecer NÃO libera o empreendedor de apresentar os projetos finais de forma que atenda as exigências da CASAN. Deverão ser apresentados os projetos aprovados nos órgãos competentes e documentos conforme manual da CASAN para liberação pela engenharia da CASAN para execução do empreendimento.



LOCAL E DATA

Criciúma – 24/02/2022

CARIMBO E ASSINATURA RESPONSÁVEL

ASSINADO DIGITALMENTE – JULIANO POSSAMAI DELLA

NOTA:

O parecer acima é de caráter informativo, e no caso DEFERIDO o interessado deverá apresentar os PROJETOS HIDRO-SANITÁRIOS do EMPREENDIMENTO, atendendo exigências e normas da CASAN, para posterior análise e PARECER final. Este parecer de viabilidade é exclusivamente **referente ao sistema de abastecimento e não isenta**, de forma alguma, **o empreendimento das devidas licenças ambientais** dos órgãos competentes.

VÁLIDO ATÉ 12 (DOZE) MESES



Assinaturas do documento



Código para verificação: **47XG84AH**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JULIANO POSSAMAI DELLA (CPF: 028.XXX.669-XX) em 25/02/2022 às 08:27:27

Emitido por: "SGP-e", emitido em 04/01/2021 - 10:19:11 e válido até 04/01/2121 - 10:19:11.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://sgpe.casan.com.br/portal-externo/conferencia-documento/Q0FTQU5fMV8wMDAxNDU4NI8xNDU4NI8yMDIyXzQ3WEc4NEFI> ou o site

<https://sgpe.casan.com.br/portal-externo> e informe o processo **CASAN 00014586/2022** e o código **47XG84AH** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.